

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новгородской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)  
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"  
Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: (8162) 297 11 00  
e-mail: info@cgevnov.ru  
Реквизиты: ОКПО 01935678 ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510602  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 24.09.2015

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ в  
Боровичском районе, заведующий  
санитарно-гигиенической лабораторией



*Н. А. Клементьева*  
Н. А. Клементьева  
20.04.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 53-01-40/03280-23 от 20.04.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 5321185458 ОГРН 1165321057362)

2. Юридический адрес: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА  
НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1

Фактический адрес: обл Новгородская, р-н Окуловский, г Окуловка, ул Новгородская, д. 32, ОФИС 1

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Скважина № 1207., Новгородская обл, р-н Окуловский, рп Угловка, ул Зеленая,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 10.04.2023 08:00 - 10:45

Ф.И.О., должность: Цыммер М. А., пробоотборщик ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2023 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №41/1 от 28 февраля 2023 г.  
Контактный номер заявителя 89021499611.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 53-01-40/03280-Р-23

9. Оборудование:

| № п/п | Наименование, тип     | Заводской номер |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 1     | Весы электронные, ВМК | 25225050        |


|       |   |                 |
|-------|---|-----------------|
| № п/п | Наименование, тип                       | Заводской номер |
| 2     | Установки спектрометрические, Мультирад | 2206            |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| №№ п/п   | Определяемые показатели             | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                             |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---|
| Отделение радиологических исследований санитарно-гигиенической лаборатории<br>Регистрационный номер пробы в журнале 70<br>Образец поступил 10.04.2023 11:30<br>Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4<br>дата начала испытаний 10.04.2023 12:00, дата выдачи результата 20.04.2023 08:35 |                                     |                   |   |                             |   |
| 1  | Радон (Ra-222)                      | Бк/кг             | 24+/-6  | Не более 60                 | Свидетельство об аттестации 40090.8К212 от 30.07.2008 |
| 2  | Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг             | 0,059+/-0,017                                       | Не более 0,2                | МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665                    |
| 3  | Удельная суммарная бета-активность  | Бк/кг             | Менее 0,2   | Не более 1                  | МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004       |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Л. В. Конохова, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 53-01-40/03280-23 от 20.04.2023



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002

Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

Тел./факс (81664)23855. E-mail: [pr\\_bor@cgevnov.ru](mailto:pr_bor@cgevnov.ru), <http://www.cgevnov.ru>

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Новгородской области»  
в Боровичском районе

Г.А. Захарова

20 апреля 2023 года

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53-01-40/03280-23

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
результатов лабораторных исследований  
по протоколу № 53-01-40/03280-23 от 20.04.2023

По результатам проведенных исследований вода подземного источника централизованного водоснабжения по радиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


Врач


А.М. Абдуллина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новгородской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»  
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области")  
Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: (8162) 297 11 00  
e-mail: info@cgevnov.ru  
Реквизиты: ОКПО 01935678 ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510602  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 24.09.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя ИЛЦ в  
Боровичском районе, и.о. заведующего  
бактериологической лабораторией



  
Е. А. Худякова  
14.04.2023

м.п.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 53-01-40/03284-23 от 14.04.2023

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 5321185458 ОГРН 1165321057362)

2. **Юридический адрес:** НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА  
НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1  
**Фактический адрес:** обл Новгородская, р-н Окуловский, г Окуловка, ул Новгородская, д. 32, ОФИС 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** Скважина № 4-64., Новгородская обл, р-н Окуловский, рп Угловка, ул Заводская,

5. **Условия отбора, доставки:**

**Дата и время отбора:** 10.04.2023 08:00 - 10:45

**Ф.И.О., должность:** Цыммер М. А., пробоотборщик ;

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 10.04.2023 11:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №41/1 от 28 февраля 2023 г.

Контактный номер заявителя 89021499611.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 53-01-40/03284-Р-23

9. **Оборудование:**


| № п/п | Наименование, тип                       | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1     | Установки спектрометрические, Мультирад | 2206            |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| №№<br>п/п   | Определяемые<br>показатели             | Единицы<br>измерения | Результаты испытаний ±<br>погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований                                |
|---|--|----------------------|--|--------------------------------|---|
| Отделение радиологических исследований санитарно-гигиенической лаборатории<br>Регистрационный номер пробы в журнале 73<br>Образец поступил 10.04.2023 11:30<br>Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом<br>4<br>дата начала испытаний 10.04.2023 12:00, дата выдачи результата 14.04.2023 14:00 |  |                      |  |                                |   |
| 1   | Радон (Ra-222)                         | Бк/кг                | 26,0+/-6   | Не более 60                    | Свидетельство об<br>аттестации 40090.8К212<br>от 30.07.2008 |
| 2   | Удельная суммарная<br>альфа-активность | Бк/кг                | 0,074+/-0,019  | Не более 0,2                   | МВИ 40090.5И665 от<br>28.07.2005                            |
| 3   | Удельная суммарная бета-<br>активность | Бк/кг                | 0,30+ /-0,09   | Не более 1                     | МВИ ГНМЦ<br>"ВНИИФТРИ" №<br>40090.4Г006 от 29.03.2004       |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
Л. В. Конохова, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 53-01-40/03284-23 от 14.04.2023



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002

Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

Тел./факс (81664)23855. E-mail: [pr\\_bor@cgevnov.ru](mailto:pr_bor@cgevnov.ru), <http://www.cgevnov.ru>

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Новгородской области»  
в Боровичском районе

Г. А. Захарова

14 апреля 2023 года

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53-01-40/03284-23

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
результатов лабораторных исследований  
по протоколу № 53-01-40/03284-23 от 14.04.2023

По результатам проведенных исследований вода подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач

А.М. Абдуллина

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510602  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 24.09.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя ИЛЦ в  
Боровичском районе, заведующий  
санитарно-гигиенической лабораторией



*Клементьева*

Н. А. Клементьева  
18.04.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 53-01-40/03283-23 от 18.04.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 5321185458 ОГРН 1165321057362)

2. Юридический адрес: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА  
НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1

Фактический адрес: обл Новгородская, р-н Окуловский, г Окуловка, ул Новгородская, д. 32, ОФИС 1

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Скважина № 6-64., Новгородская обл, р-н Окуловский, рп Угловка, ул Мира,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 10.04.2023 08:00 - 10:45

Ф.И.О., должность: Цыммер М. А., пробоотборщик ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2023 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №41/1 от 28 февраля 2023 г.  
Контактный номер заявителя 89021499611.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 53-01-40/03283-Р-23

9. Оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                       | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1     | Установки спектрометрические, Мультирад | 2206            |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| №№<br>п/п   | Определяемые<br>показатели             | Единицы<br>измерения | Результаты испытаний ±<br>погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований                                |
|---|--|----------------------|--|--------------------------------|---|
| Отделение радиологических исследований санитарно-гигиенической лаборатории<br>Регистрационный номер пробы в журнале 72<br>Образец поступил 10.04.2023 11:30<br>Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом<br>4<br>дата начала испытаний 10.04.2023 12:00, дата выдачи результата 18.04.2023 09:43 |  |                      |  |                                |   |
| 1   | Радон (Ra-222)                         | Бк/кг                | 28+/-6   | Не более 60                    | Свидетельство об<br>аттестации 40090.8К212<br>от 30.07.2008 |
| 2   | Удельная суммарная<br>альфа-активность | Бк/кг                | 0,056+/-0,015  | Не более 0,2                   | МВИ ФГУП<br>«ВНИИФТРИ», №<br>40090.5И665                    |
| 3   | Удельная суммарная бета-<br>активность | Бк/кг                | Менее 0,2  | Не более 1                     | МВИ ГНМЦ<br>"ВНИИФТРИ" №<br>40090.4Г006 от 29.03.2004       |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л. В. Конохова, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 53-01-40/03283-23 от 18.04.2023





**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002

Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

Тел./факс (81664)23855. E-mail: [pr\\_bor@cgevnov.ru](mailto:pr_bor@cgevnov.ru), <http://www.cgevnov.ru>

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Новгородской области»  
в Боровичском районе



Г. А. Захарова  
18 апреля 2023 года

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53-01-40/03283-23

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
результатов лабораторных исследований  
по протоколу № 53-01-40/03283-23 от 18.04.2023

По результатам проведенных исследований вода подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач

А.М. Абдуллина

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510602  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 24.09.2015



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ в  
Боровичском районе, заведующий  
санитарно-гигиенической лабораторией

*Н. А. Клементьева*  
18.04.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 53-01-40/03281-23 от 18.04.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 5321185458 ОГРН 1165321057362)

2. Юридический адрес: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА  
НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1  
Фактический адрес: обл Новгородская, р-н Окуловский, г Окуловка, ул Новгородская, д. 32, ОФИС 1

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Скважина № 3-69., Новгородская обл, р-н Окуловский, рп Угловка, ул Сенная,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 10.04.2023 08:00 - 10:45

Ф.И.О., должность: Цыммер М. А., пробоотборщик ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2023 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №41/1 от 28 февраля 2023 г.  
Контактный номер заявителя 89021499611.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 53-01-40/03281-Р-23

9. Оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                       | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1     | Установки спектрометрические, Мультирад | 2206            |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| №№<br>п/п   | Определяемые<br>показатели             | Единицы<br>измерения | Результаты испытаний ±<br>погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований                                |
|---|--|----------------------|--|--------------------------------|---|
| Отделение радиологических исследований санитарно-гигиенической лаборатории<br>Регистрационный номер пробы в журнале 71<br>Образец поступил 10.04.2023 11:30<br>Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом<br>4<br>дата начала испытаний 10.04.2023 12:00, дата выдачи результата 18.04.2023 09:38 |  |                      |  |                                |   |
| 1   | Радон (Ra-222)                         | Бк/кг                | 28+/-6   | Не более 60                    | Свидетельство об<br>аттестации 40090.8К212<br>от 30.07.2008 |
| 2   | Удельная суммарная<br>альфа-активность | Бк/кг                | 0,149+/-0,03   | Не более 0,2                   | МВИ ФГУП<br>«ВНИИФТРИ». №<br>40090.5И665                    |
| 3   | Удельная суммарная бета-<br>активность | Бк/кг                | 0,32+/-0,18  | Не более 1                     | МВИ ГНМЦ<br>"ВНИИФТРИ" №<br>40090.4Г006 от 29.03.2004       |
| -   |  |                      |  |                                |   |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л. В. Конохова, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 53-01-40/03281-23 от 18.04.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002

Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

Тел./факс (81664)23855. E-mail: pr\_bor@cgevnov.ru, http://www.cgevnov.ru

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Новгородской области»

в Боровичском районе

Г. А. Захарова

18 апреля 2023 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01-40/03281-23

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
результатов лабораторных исследований  
по протоколу № 53-01-40/03281-23 от 18.04.2023

По результатам проведенных исследований вода подземного источника  
централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН  
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач

А.М. Абдуллина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новгородской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»  
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области")  
Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: (8162) 297 11 00  
e-mail: info@cgevnov.ru  
Реквизиты: ОКПО 01935678 ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510602  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 24.09.2015

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ в  
Боровичском районе, заведующий  
санитарно-гигиенической лабораторией



*Клементьева*  
Н. А. Клементьева  
27.04.2023

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 53-01-40/03286-23 от 27.04.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 5321185458 ОГРН 1165321057362)

2. Юридический адрес: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА  
НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1

Фактический адрес: обл Новгородская, р-н Окуловский, г Окуловка, ул Новгородская, д. 32, ОФИС 1

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Скважина № 2011., Новгородская обл, р-н Окуловский, д Озерки,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 10.04.2023 08:00 - 10:45

Ф.И.О., должность: Цыммер М. А., пробоотборщик ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2023 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №41/1 от 28 февраля 2023 г.

Контактный номер заявителя 89021499611.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 53-01-40/03286-Р-23


9. Оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                       | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1     | Весы электронные, ВМК                   | 25225050        |
| 2     | Установки спектрометрические, Мультирад | 2206            |

## 11. Результаты испытаний

| №№<br>п/п   | Определяемые<br>показатели             | Единицы<br>измерения | Результаты испытаний ±<br>погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований                                |
|---|--|----------------------|--|--------------------------------|---|
| Отделение радиологических исследований санитарно-гигиенической лаборатории<br>Регистрационный номер пробы в журнале 75<br>Образец поступил 10.04.2023 11:30<br>Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом<br>4<br>дата начала испытаний 10.04.2023 12:00, дата выдачи результата 22.04.2023 14:23 |  |                      |  |                                |   |
| 1   | Радон (Ra-222)                         | Бк/кг                | 21+/-6   | Не более 60                    | Свидетельство об<br>аттестации 40090.8K212<br>от 30.07.2008 |
| 2   | Удельная суммарная<br>альфа-активность | Бк/кг                | 0,056+/-0.017  | Не более 0,2                   | МВИ ФГУП<br>«ВНИИФТРИ», №<br>40090.5И665                    |
| 3   | Удельная суммарная бета-<br>активность | Бк/кг                | Менее 0,2  | Не более 1                     | МВИ ГНМЦ<br>"ВНИИФТРИ" №<br>40090.4Г006 от 29.03.2004       |
| -   |  |                      |  |                                |   |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Л. В. Конохова, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 53-01-40/03286-23 от 27.04.2023



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года  
Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002  
Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2  
Тел./факс (81664)23855. E-mail: [pr\\_bor@cgevnov.ru](mailto:pr_bor@cgevnov.ru), <http://www.cgevnov.ru>  
ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Новгородской области»  
в Боровичском районе



Г. А. Захарова

27 апреля 2023 года

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53-01-40/03286-23

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
результатов лабораторных исследований  
по протоколу № 53-01-40/03286-23 от 27.04.2023

По результатам проведенных исследований вода подземного источника централизованного водоснабжения по радиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач

А.М. Абдуллина