



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**В О Д О К А Н А Л**  
ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
(МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения)  
Ул. Новгородская, д.32. Окуловка, Россия, 174350., тел. 2-20-14, факс 2-20-14,  
ОГРН 1135331000518, ИНН 5311007921, КПП 531101001

26.05.15  
на № 536

№ 542  
от 18.05.2015г.

Угловское городское поселение

Главе поселения Домахиной И.В.

**Уважаемая Инна Валерьевна!**

МУП «Водоканал» Окуловского городского поселения сообщает, что по результатам проведённого мониторинга за предыдущие года включая 2015 год скважины на территории Угловского городского поселения имеют такие показатели качества питьевой воды:

Качество питьевой воды со скважины №3-69 по ул.Сенная, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям концентраций марганца, мутности, железа, цветности

Качество питьевой воды со скважины №1207, №1206 по ул.Зелёная, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям концентраций: мутности, железа, цветности – сезонные изменения, марганца со скважины №1206 выявленного в 2014 году.

Качество питьевой воды со скважины №1104 по д. Стегнуво, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям концентраций марганца выявленного в 2014 году

Качество питьевой воды со скважины №1788 по д. Березовка, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям концентраций железа и цветности

Качество питьевой воды со скважины №4-64 по ул.Заводская п. Угловка, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям железа, цветности, мутности - сезонные изменения.

Качество питьевой воды со скважины №1788 по д. Березовка, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям концентраций железа и цветности


Качество питьевой воды со скважины №6-64 по ул.Мира п. Угловка, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям цветности, мутности - сезонные изменения.

вх. № 412 26.05.15

Качество питьевой воды со скважины №2011 по д. Озёрки, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям цветности, мутности, железа, аммиака и его ионов

Необходимы мероприятия направленные на улучшение качества водоснабжения, очистку природной воды с подземных источников.

Гл. инженер



Дмитриев А.В.